



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก

ผ.บ.ด.กฟส.อ.บ.ค.

ถึง ผ.จก.กฟส.อ.บ.ค.

เลขที่

วันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง

การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บ.ค.- นางรสสุคนธ์ วิเชียรวรรณ

เรียน ผ.จก.กฟส.อ.บ.ค.

ตามคำร้อง 1200000606477 ลว.11 ม.ค. 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผ.บ.ด.กฟส.อ.บ.ค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขยายเสไฟฟ้าบ้านเลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ท่าทองกลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด เควีเอ.
- พิวเอ - - -
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5(15) แอมป์ จำนวน 19 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 54 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- พาดเฟสเพิ่มสายอลูมิเนียมแกนเหล็กขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 125 เมตร กฟภ.ลงทุน
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 50 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 204,642.24 บาท (..... สองแสนสี่พันหกร้อยสี่สิบสองบาทยี่สิบสี่สตางค์)
- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน 9588.12 บาท (.....)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต๋อศักดิ์ ทองสมบัติ)

ผ.บ.ด.กฟส.อ.บ.ค.

30 ม.ค. 60

ที่ ก.2-บค.(บค.)/ ๑๙๐ / ๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)
ผ.จก.กฟส.อ.บ.ค.

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๐