



ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.

วันที่ - ๖ ก.พ. ๒๕๖๐

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ฉ.บค.- นายกิมหลี พัทธน์จำเริญกุล

ตามคำร้อง 12000609969 ลว. 23 พ.ค. 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ขอขายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 5 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา - -

- ระยะทางจากจุดขายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 190 เมตร ขายเขตแล้วเสร็จประมาณ 230 เมตร

- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 50 ควี.เอ.

- พีโอ 37-009946 สถานที่ติดตั้งใกล้ซอยक्रम

- ในการขายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย

- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย -

– บีกเสาคอร์.ขนาด	9	เมตร	จำนวน	1	ตัน
– พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50	ตร.มม.ระบบ	1	เฟส 1	สาย ระยะทาง 40	เมตร
– พาดสายไฟฟ้าสาธารณะขนาด	ตร.มม.ระบบ		เฟส	สาย ระยะทาง	เมตร

ผู้ให้เพลงทนเป็นเงิน 13,302.70 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสองบาทเจ็ดสิบสตางค์)

- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดเป็นราคา 3 เดือน

กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบูรณ์)

หม.บต.ภฟส.อ.บค.

b 7. W. 60

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ ๑๖๑ ๑๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

ผจก.กฟส.อ.บค.

- 5 a.m. 1950