



จาก หม.บต.กฟส.อ.บค. ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.  
 เลขที่ \_\_\_\_\_ วันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๐  
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- นายสเกษม กะสิกุล

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง 12000618407 ลว. 21 ก.พ. 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.บด. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

**รายละเอียด**

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ 103 ม.2 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 140 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 490 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.
- พืชไร่ 56-001858 สถานที่ติดตั้งใกล้อ.คลองเขื่อน
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 3 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อยู่อาศัย

### วิธีการดำเนินการ

- บั๊กเสาคอ.ร.ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด \_\_\_\_\_ ตร.ม.ระบบ \_\_\_\_\_ เฟส \_\_\_\_\_ สาย ระยะทาง \_\_\_\_\_ เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด \_\_\_\_\_ ตร.ม.ระบบ \_\_\_\_\_ เฟส \_\_\_\_\_ สาย ระยะทาง \_\_\_\_\_ เมตร
- พาดเฟสเพิ่มสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 ตร.ม. จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 130 เมตร
- พาดเฟสเพิ่มสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 ตร.ม. จำนวน \_\_\_\_\_ เส้น ระยะทาง 230 เมตร
- ผู้ให้ไฟลงทุนเป็นเงิน \_\_\_\_\_ 50,014.62 บาท ( \_\_\_\_\_ ห้าหมื่นสิบสี่บาทหกสิบสองสตางค์ \_\_\_\_\_ )
- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน \_\_\_\_\_ .
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน \_\_\_\_\_ บาท ( \_\_\_\_\_ )
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต๋อศักดิ์ ทองสมบูรณ์)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.บค.

13 24 60

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ 560/2560

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เจ้านันท์ บด. ๕๖1