



จาก หม.บต.กฟส.อ.บค. ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.
 เลขที่ _____ วันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๐
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- นายอภิวัดน์ สายประเสริฐ

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง 12000618734 ลว. 22 ก.พ. 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บ.ค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ 8/2 ม.2 ต.บางสวน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 410 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 555 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 250 เควีเอ.
- ฟီลด์ 54-016223 สถานที่ติดตั้งใกล้บ้านนายจุ้ย
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง
- ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | – บักเสาคอ.ขนาด | เมตร | จำนวน | ตัน |
|--------------------------------|-----------|---------------------|----------|
| – พาดสายอลูมิเนียมจำนวนขนาด 50 | ตร.ม.ระบบ | 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง | 145 เมตร |
| – พาดสายไฟฟ้าสาธารณะขนาด | ตร.ม.ระบบ | เฟส สาย ระยะทาง | เมตร |

ผู้ให้พินัยกรรมเป็นเงิน 7,128.38 บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบแปดสตางค์)

- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน

กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

- จ้างเขียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ ๕๕๘/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)
ผจก.กฟส.อ.บค.

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบรณ์)

หม.บต.ภพส.อ.บค.

13 4.0. 60

ကျေးဇူးတင်ပါ။ ၁၅၁