



จาก หมบ.ต.กฟส.อ.บค. ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.
เลขที่ _____ วันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- นางนิตยา มิ่งฉาย

เรียน ผอ.ก.พ.ส.อ.บค.

ตามคำร้อง 12000621338 ลว. 3 มี.ค. 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและปริมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 4 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 230 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 260 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 20 เควี.เอ.
- พีโอเ 30-002662 สถานที่ติดตั้งใกล้บต.คลองเขื่อน
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5(15) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|--------------------------------|------------|------|-------|---|---------------------|
| - บั๊กเสาคอร์.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 1 | ตัน |
| - พาดสายอลูมิเนียมจำนวนขนาด 50 | ตร.มม.ระบบ | 1 | เฟส | 2 | สาย ระยะทาง 30 เมตร |
| - พาดสายไฟฟ้าสาธารณะขนาด | ตร.มม.ระบบ | | เฟส | | สาย ระยะทาง เมตร |

ผู้ถือหุ้นลงทุนเป็นเงิน 8,971.93 บาท (แปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์)

- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดเป็นราคา 3 เดือน

กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน บาท (.....)

- จึงได้ยืมมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต๋อศักดิ์ ทองสมบัติ)

หม.บต.กฟล.อ.บค.
๓๐ มี.ค. ๖๐

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ 6451960

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

61714 บก. 666

(นายวิชาญ หอมประสิทธิ์)
ผอ.ก.พ.ส.อ.บค.

၇၆၀၀