



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หม.บต.กฟส.อ.บค.

ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.

เลขที่

วันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- สายบ้านนายไพบูลย์ หมู่ที่ 4 ต.ท่าทองหลวง

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง 12000625098 ลว. 15 มี.ค. 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 4 ต.ท่าทองหลวง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 800 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 980 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เครือ.
- พิกัด 43-005004 สถานที่ติดตั้งใกล้บ้านนายชวน
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ เฟส ขนาด แอมป์ จำนวน เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บั๊กเสาคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 6 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 180 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 82,215.40 บาท (แปดหมื่นสองพันสองร้อยสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์)

- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 6 เดือน

กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ ๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

ผจก.กฟส.อ.บค. ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบุญ)

หม.บต.กฟส.อ.บค.

3๐ มี.ค. ๒๕๖๐

นางน. ๒๕๖๐