



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก

หม.บด.กฟส.อ.บค.

เลขที่

ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.

วันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง

การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- นางพรจันทร์ ผดุงกุล

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง 120000626205 ลว. 20 มี.ค. 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น หม.บด.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 4 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 210 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 250 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.
- พีโอ 40-003376 สถานที่ติดตั้งใกล้ปากทางเข้าวัดใหม่บางคล้า
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเลาเคอร์ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 40 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 11,835.06 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทหกสตางค์)

- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยืมราคา 3 เดือน

กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบัติ)

หม.บด.กฟส.อ.บค.

7 เม.ย. 60

ที่ ก.2-บค.(บด.)/ พทว/ ๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

ผจก.กฟส.อ.บค.

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๐

เจ้านัด บด. พทว