



ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.

วันที่ - ๒ พ.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บด.- นายสำเริง ทรัพย์ทองดี

ตามคำร้อง 120000633773 ลว. 19 เม.ย. 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟผ.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 4 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 940 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 975 เมตร

- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ต.ร.ม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควี.เอ.

- พืชีโอ 26-004353 สถานที่ติดตั้งโถ้บ้านรุ่งฟ้า

- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟผ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย

- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

- บั๊กเสาคอร์.ขนาด	8	เมตร	จำนวน	1	ตัน
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50	ตร.มม.ระบบ	1	เฟส	2	สาย ระยะทาง 35 เมตร
- พาดสายไฟฟ้าแรงดันขนาด	ตร.มม.ระบบ		เฟส		สาย ระยะทาง เมตร

ผู้ใช้ลงทุนเป็นเงิน 11,786.61 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)
 - (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 90 วัน
 กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)
 - จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบูรณ์)

หม.บด.กฟส.อ.บค.

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

2 w. A. 60

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)
ผอ.กป.อ.บค.

11 MAR 1950