



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.บด.กฟส.อ.บค. ถึง ฝก.กฟส.อ.บค.
เลขที่ วันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๐
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- นางอารีย์ คะประภา

เรียน ฝก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง 12000633324 ลว. 18 เม.ย. 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น หน.บด.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ๓.ราษฎรอุทิศ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 94 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 117 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 50 เควี.เอ.
- พีโอ 56-010440 สถานที่ติดตั้งใกล้คลองวัดแจ้ง
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 4 เครื่อง
ซึ่งให้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาคร.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 94 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- พาดสายเมนสายคาอูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม. 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 31 เมตร

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 59,091.07 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันเก้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสตางค์)
- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 90 วัน
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต๋อศักดิ์ ทองสมบุญ)

หน.บด.กฟส.อ.บค.
2 พ.ค. ๖๐

ที่ ก.2-บค.(บค.)/ ๑๐๓/๖๖๐
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน้า ๑๐๔

(นายปัญญาทองประสิทธิ์)
ฝก.กฟส.อ.บค.

๒ พ.ค. ๒๕๖๐