การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.บต.กฟส.อ.บค. ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.

เลขที่ วันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง การขยายเขตปักเสาแซมไลน์ กฟส.อ.บค.- นางสาวนันทิกา คุณผลิน

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง 12000709195 ลว. 3 ม.ค. 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 11 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 510 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 510 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ.
- พีอีเอ 34-010385 สถานที่ติดตั้งใกล้บ้านผู้ใหญ่แอ๋
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ ..... เฟส ขนาด ..... แอมป์ จำนวน ..... เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาคอร.ขนาด 8 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ..... ตร.มม.ระบบ ..... เฟส ..... สาย ระยะทาง ..... เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ..... ตร.มม.ระบบ ..... เฟส ..... สาย ระยะทาง ..... เมตร
- .....
- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 4,647.27 บาท (สี่พันหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)
- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยืนราคา 90 วัน

กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน ..... บาท (.....)

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบรูณ์)
หผ.บต.กฟส.อ.บค.
10 ม.ค. 61

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ ๑๗/๒๕๖๑ แจ้งหนี้ บจ. ๑๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพินิต ธนานพงศ์)
ผจก.กฟส.อ.บค.
๑๑ ม.ค. ๒๕๖๑