



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.บต.กฟส.อ.บค. ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.
เลขที่ _____ วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๑
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- นางเพ็ญนภา โกปรด

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง 120000713344 18 ม.ค. 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 5 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 150 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 190 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควี.เอ.
- พีโอเอ 57-005429 สถานที่ติดตั้งใกล้บ้านอบต.เพลิน
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
ซึ่งให้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บั๊กเสาคอ.ขนาด 8 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 40 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด _____ ตร.มม.ระบบ _____ เฟส _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร
- บั๊กเสาคอมม่อนขนาด .25x.25x4.50 เมตร จำนวน 1 ต้น

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 16,681.15 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสิบห้าสตางค์)

- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 90 วัน

กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบุญ)

หน.บต.กฟส.อ.บค.

1 ก.พ. 61

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ 332/2561

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

16 ก.พ. 61 333

(นายพินิต ธนานพวงศ์)

ผจก.กฟส.อ.บค.

31 ก.พ. 61