



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.บต.กฟส.อ.บค. ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.
เลขที่ วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 4

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง 120000724529 27 ก.พ. 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด


- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ถนนราษฎร์อุทิศซอย 4 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 140 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 365 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.
- พีโอ 41-007671 สถานที่ติดตั้งใกล้หมู่บ้านบัวสีเงิน
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ เฟส ขนาด แอมป์ จำนวน เครื่อง
ซึ่งขึ้นอยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 14 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 95 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 130 เมตร

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 169,175.04 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สตางค์)
- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 180 วัน
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()
- จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายต่อศักดิ์ ทองสมบุญ)

ผบ.บต.กฟส.อ.บค.

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ ๒๖๗/๒๕๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๑

15 มี.ค. ๖1


(นายพินิต ธนานพงศ์)

ผจก.กฟส.อ.บค.

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑