



จาก หมบ.ต.กฟส.อ.บค. ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.
เลขที่ _____ วันที่ ๑๕ มีค ๒๕๖๓
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- นางสาวพิมพ์า ตระกูลแสงทอง

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง 120000724870 ลว. 28 ก.พ. 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 98 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 130 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.
- ไฟโอ 41-007671 สถานที่ติดตั้งใกล้หมู่บ้านบัวสีเงิน
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | | |
|---|---------------------------------|------------|------|-------|---|---------------------|
| - | ปากเสาโครง.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 2 | ตัน |
| - | พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 | ตร.มม.ระบบ | 1 | เฟส | 2 | สาย ระยะทาง 32 เมตร |
| - | พาดสายไฟสาธารณะขนาด | ตร.มม.ระบบ | | เฟส | | สาย ระยะทาง เมตร |
| - | | | | | | |

- ผู้ซื้อลงทุนเป็นเงิน บาท (.....)
 - (รวมภาษี 7 % ให้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 90 วัน
 กฟฟ.ลงทุนเป็นเงิน บาท (.....)
 - จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบุญ)

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ 665/2561

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

binnet van bbb

หม.บต.กฟส.อ.บค.

15 N.A. 61

(นายพนิต ธารานพงศ์)
ผจก.กฟส.อ.บค.

၁၁ မိ. ၂၃၆၁