



จาก หม.บต.กฟส.อ.บค. ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.
 เลขที่ _____ วันที่ _____
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- บริษัท ทูมฟอเรช ยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง 120000737588 ลว. 20 เม.ย. 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและปริมาณการ
 ค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 6 ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 200 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 215 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควี.เอ.
- ไฟอีเอ 45-024132 สถานที่ติดตั้งใกล้วัดบางตลาด
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟผ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-------|-----|---|-------------|-----------|
| - บั๊กเสาคอร์.ขนาด |เมตร | จำนวน | | | | | ต้น |
| - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด | 50 | ตร.ม.ระบบ | 1 | เฟส | 2 | สาย ระยะทาง | 15 เมตร |
| - พาดสายไฟฟ้าสาธารณะขนาด | | ตร.ม.ระบบ | | เฟส | | สาย ระยะทาง |เมตร |
| - | | | | | | | |

ผู้ซื้อไฟลงทุนเป็นเงิน 3,370.37 บาท (สามพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทสามลิบเจ็ดสตางค์)

- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 90 วัน

กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน บาท (.....)

- จ้างเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

หน้า ๑๕๔

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบุญ)

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ ๔๕๓/๒๕๖๑

หน.บต.กฟส.อ.บค.

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

26120.0-67

(นายพนิต ธารานพงศ์)

உதவி அமைச்சர் பி.டி. 2712461