



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.บต.กฟส.อ.บค. ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.
เลขที่ _____ วันที่ ๒๓ พค ๒๕๖๑
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- นายประดิษฐ์สร อุยโต

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง 120000742830 ลว. 9 พ.ค. 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ 3 ต.คลองเขื่อน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 115 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 231 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควี.เอ.
- พีโอ 38-014213 สถานที่ติดตั้งใกล้บ้านลุงฟวง
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาเคอร์.ขนาด 8 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 116 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด _____ ตร.มม.ระบบ _____ เฟส _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 26,315.88 บาท (สองหมื่นหกพันสามร้อยสิบห้าบาทแปดสิบแปดสตางค์)
- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 90 วัน
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบูรณ์)
หน.บต.กฟส.อ.บค.
23 พ.ค. 61

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ ๑๑๒๒/๒๕๖๑
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เจ้านัน บค. 1123

(นายพินิต ธนานพวงศ์)
ผจก.กฟส.อ.บค. ๒๕๖๐๖