



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.บต.กฟส.อ.บค.

เลขที่

ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.

วันที่ ๒๓ พค ๒๕๖๑

เรื่อง

การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- นางอารีย์ คะประภา

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง 120000740774 ลว. 2 พ.ค. 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ถนนราษฎร์อุทิศ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 50 เควีเอ.
- พีโอ 56-010440 สถานที่ติดตั้งใกล้หมู่บ้านบัวสีเงิน
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 9 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บั๊กเสาคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 8 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 123 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- บั๊กเสาดอมขนาด 25X25X4.50 ม. จำนวน 2 ต้น

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 120,110.71 บาท (.....)
- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดคืนราคา 90 วัน
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท (.....)
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ 1194/2561

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ณ วันที่ ๒๓ พค ๒๕๖๑

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบุญ)

หน.บต.กฟส.อ.บค.

23 พ.ค. 61

(นายพินิต ธนานพงศ์)

ผจก.กฟส.อ.บค. ๑๕๗๐๖