



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.บด.กฟส.อ.บค. ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.
เลขที่ _____ วันที่ _____
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.-นางสาววัชรภรณ์ บุญครอง

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง 120000749748 ลว. 4 มิ.ย. 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบด.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 2 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 104 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 144 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ.
- พีโอ 57-940437 สถานที่ติดตั้งใกล้หม้อกลาง
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอ.ขนาด 8 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 40 เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด _____ ตร.มม.ระบบ _____ เฟส _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 12,250.52 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทห้าสิบลองสตางค์)
- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 90 วัน
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)
- จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2-บค.(บด.)/ 1344/๖๖1

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบูรณ์)

หน.บด.กฟส.อ.บค.

20 มิ.ย. 61

แจ้งหน.บค. 1345

(นายพินิต ธนานพงศ์)

ผจก.กฟส.อ.บค.

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๑