



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หพ.บต.กฟส.อ.บค.

ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.

เลขที่

วันที่ ๓๑ กค ๒๕๖๑

เรื่อง

การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- นายชลัญธร กุลศิริรัตน์

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง 12000762152 ลว. 13 ก.ค. 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 5 ต.เสม็ดใต้ อ.บางค้อ จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 490 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 850 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ.
- พีโอ 56-003933 สถานที่ติดตั้งใกล้บ้านหนองโพรง
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บั๊กเสาคอร์.ขนาด 8, 9 เมตร จำนวน 8, 2 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 360 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 80,445.74 บาท (แปดหมื่นสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)

- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 90 วัน

กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ 16๕๘/๒๕๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เจ้าหน้าที่ บค. 1659

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบุญ)

หพ.บต.กฟส.อ.บค.

31 ก.ค. 61

(นายพินิต ชนานพงศ์)

ผจก.กฟส.อ.บค. ๙๓๗๖