



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หม.บต.กฟส.อ.บค.

ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.

เลขที่

วันที่ 2 / มี.ค. ๒๕๖2

เรื่อง

การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค. - นางพเยาว์ บังผล

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง 120000829630 ลว. 8 มี.ค. 2562 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น หม.บต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 1 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 70 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 410 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 50 เควี.เอ.
- พีโอ 38-008073 สถานที่ติดตั้งใกล้ปั้มน้ำมันเชลล์
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 3 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคร.ขนาด 8 เมตร จำนวน 10 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 340 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 77,661.26 บาท ( เจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์ )

- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 90 วัน

กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ( )

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบุญ)

หม.บต.กฟส.อ.บค.

21 มี.ค. 62

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ ๗๙4/๒562

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

11/3/2562 17:17 น. ๗๙5

๓๐. ๒5 มี.ค. 62

(นายพนิต ธนพงศ์)

ผจก.กฟส.อ.บค.

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒