



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก _____ ถึง ผจก. กฟส. อ.บค.
เลขที่ _____ วันที่ _____
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส. อ.บค. - นาย สมชาย ภูมิศรี

เรียน ผจก. กฟส. อ.บค.

ตามคำร้อง 120000796744 ลง. 05 พ.ย. 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายน้ำ ผบต. กฟส. อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 2 ต. เมืองตีตี้ อ. บางคล้า จ. ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 590 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 625 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอุล米เนียม ขนาด 50 ตร. มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เครื่อง
- พีเอ 54-011901 สถานที่ติดตั้งไอลัคลองสั่งนำชลประทาน
- ในกรอบรังน้ำ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เพส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- ซึ่งใช้อยู่กับท่ออยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาครอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายอุล米เนียมหุ้มชนวนขนาด 50 ตร. มม. ระบบ 1 เพส 2 สาย ระยะทาง 35 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณูปโภค ขนาด ตร. มม. ระบบ เพส สาย ระยะทาง เมตร

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 12,123.83 บาท (เจดหมายเหตุขอสามสิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค์)
- (รวมภาษี 7 % ได้แล้ว) กำหนดเดือนธันวาคม 90 วัน
- กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน บาท ()
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายดอนศักดิ์ ทองสมบูรณ์)

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ ๙๖๐๕/๒๕๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

ผบต. กฟส. อ.บค.

๙ พ.ย. ๖๑

(นายพินิจ ธนาพงษ์)

ผจก. กฟส. อ.บค.

๙ พ.ย. ๖๑