



ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.

วันที่ ๒๕ กพ ๒๕๖๒

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- นายสมจิตร โพธิ์ทอง

ตามคำร้อง 120000818498 ลว. 30 ม.ค. 2562 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
 - ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 100 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 300 เมตร
 - สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควี.เอ.
 - พีโอเอ 42-010059 สถานที่ติดตั้งบ้านพลับพลา 1
 - ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
 - ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
 ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

-	ปักเสาอุดร.ขนาด	เมตร	จำนวน	_____	ต้น
-	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50	ตร.มม.ระบบ	1 เฟส	2 สาย ระยะทาง	200 เมตร
-	พาดสายไฟฟ้าสาธารณะขนาด	ตร.มม.ระบบ	เฟส	สาย ระยะทาง	เมตร
-					

- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดขึ้นราคา 90 วัน

กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน บาท (.....)

- จ้างเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบูรณ์)

หม.บต.กฟส.อ.บค.

26 п.в. 62

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ ๖๗๔/๒๕๖๒

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพนิต ธนานพงศ์)
ผจก.กฟส.อ.บค.