การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.บต.กฟส.อ.บค. ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.

เลขที่ วันที่ ๑๐ มค ๒๕๖๒

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.นายสัญญา นิ่มสาย

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง120000808358 ลว. 18 ธ.ค. 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 4 ต.ก้อนแก้ว อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 80 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 214 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ.
- พีอีเอ 58-012337 สถานที่ติดตั้งใกล้วัดก้อนแก้ว
-
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 3 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาคอร.ขนาด 9 เมตร จำนวน 4 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนา 50 ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 134 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
-

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 60,571.66 บาท (หกหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสิบหกสตางค์)
- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยืนราคา 90 วัน

กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ( )
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบูรณ์)
หผ.บต.กฟส.อ.บค.
10 ม.ค. 62

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ 105/2562

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

แจ้งหนี้ บค.106/2562
ดร. 14 มค 62

(นายพินิต ธนานพงศ์)
ผจก.กฟส.อ.บค.
๑๕ ม.ค. ๒๕๖๒