



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.บต.กฟส.อ.บค.

ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.

เลขที่

วันที่ 19 เม.ย. ๖๖

เรื่อง

การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- นายอาคม ยิ้มเจริญ

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง 120000836006 ลว. 29 มี.ค. 2562 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ  
ค่าใช้จ่ายนั้น หน.บต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 3 ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 300 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 316 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.
- พีโอ 43-005464 สถานที่ติดตั้งใกล้แยกเข้าตลาดคลองสวนใหญ่
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 3 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง  
ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาเคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 16 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ..... ตร.มม.ระบบ ..... เฟส ..... สาย ระยะทาง ..... เมตร

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 13,143.18 บาท ( หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทสิบแปดสตางค์ )

- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 90 วัน

กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน ..... บาท ( ..... )

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ ๑๗1 / ๒๕๖๒

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบัติ)

หน.บต.กฟส.อ.บค.

18 เม.ย. ๖๒

แล้วดำเนินการ

บต. ๑๗๔ / ๒๕๖๒

(นายพินิต ธนานพงศ์)  
ผจก.กฟส.อ.บค.

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๒