



การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- พาดเฟสเพิ่ม นายสายชล นิ่มเจริญสุข

ตามคำร้อง 120000839666 ลว. 18 เม.ย. 2562 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและปริมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 5 ต.ท่าทองกลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 120 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 135 เมตร

- สายที่พาดอยู่ในสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.

- ไฟโอ 52-020614 สถานที่ติดตั้งใกล้บ้านนายแทน

- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย

- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 3 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

- บักเสาคอร์.ขนาด เมตร จำนวน ต้น
 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
 - พาดสายไฟฟ้าสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
 - พาดเฟลเพิ่มสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง 15 เมตร
 ผู้ใช้ฟองทุนเป็นเงิน 1,636.74 บาท (..... หนึ่งในพันหกร้อยสามสิบหกบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)
 - (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 90 วัน
 กฟล.ลงทุนเป็นเงิน บาท (.....)
 - จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบุญ)

หผ.บต.กฟส.อ.บค.

25 12.6.62

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๒