



ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.

วันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๒

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.-นายบุญส่ง สะท้อนไผ่

ตามคำร้อง 120000845978 ลว. 13 พ.ค. 2562 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 7 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 520 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 680 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควี.เอ.
- พีโอเอ 60-034888 สถานที่ติดตั้งใกล้คลองบางกระเจ็ด
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

– บักเสาคอร์.ขนาด 8 เมตร จำนวน 6 ตัน

– พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 160 เมตร

– พาดสายไฟฟ้าสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร

- บักเสาคอร์.ขนาด .25x.25x4.50 เมตร จำนวน 4 ตัน

ผู้ให้ฟล่องทุนเป็นเงิน 65,890.45 บาท (หกหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบห้าสตางค์)
 - (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 90 วัน
 กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)
 - จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบูรณ์)

หน.บต.กฟส.อ.บค.

29 W. A. 62

1102 นก VA. 1320

m. 30mab2

ผจก.กฟส.อ.บค.

๓ ๐ พ.ค. ๒๕๖๓