การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.บต.กฟส.อ.บค. ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.

เลขที่ วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๒

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- เมนชายคา นายสำฤทธิ์ เทพภิรมย์

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง 120000851584 ลว. 30 พ.ค. 2562 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 30 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 39 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ.
- พีอีเอ 55-002701 สถานที่ติดตั้งใกล้ปากทางเข้าหมู่บ้านสหชัย
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาคอร.ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 9 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ..... ตร.มม.ระบบ ..... เฟส ..... สาย ระยะทาง ..... เมตร

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 6,403.20 บาท (หกพันสี่ร้อยสามบาทยี่สิบสตางค์)

- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยืนราคา 90 วัน

กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน ..... บาท (.....)

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบูรณ์)
หผ.บต.กฟส.อ.บค.
19 มิ.ย. 62

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ 1616/2562

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

แจ้งหน่ บค 1617
ลว 20 มิ.ย 2562

(นายพินิต ธนานพงศ์)
ผจก.กฟส.อ.บค.
๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๒

Scanned with CamScanner