การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.บต.กฟส.อ.บค. ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.

เลขที่ วันที่ 22 ก.ค. 2562

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- นาง บุญเหลือ ศาตร์ศิริ

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง 120000861096 ลว. 1 ก.ค. 2562 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 3 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 230 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 255 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ.
- พีอีเอ 38-000337 สถานที่ติดตั้งใกล้บางประกงฟาร์ม
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาคอร.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 25 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- ปักเสาตอม่อขนาด .25x.25x4.50 เมตร จำนวน 1 ต้น

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 12,157.38 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์)

- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยืนราคา 90 วัน

กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ( )

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบรูณ์)
หผ.บต.กฟส.อ.บค.
22 ก.ค. 62

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ 1968 /2562

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป แจ้งหน่ ยค 19470 22 ก.ค. 62

ลว 22 กค 62

(นายพินิต ธนานพงศ์)
ผจก.กฟส.อ.บค.
๒ ๒ กค ๒๕๖๒

Scanned with CamScanner