การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.บต.กฟส.อ.บค. ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.

เลขที่ วันที่ 04 ก.ค. 2562

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- พาดเฟสเพิ่ม นายสมภพ สุกใส

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง 120000856636 ลว. 17 มิ.ย. 2562 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 7 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 500 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 580 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ.
- พีอีเอ 58-010093 สถานที่ติดตั้งใกล้ธารารีสอร์ท
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 3 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาคอร.ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ..... ตร.มม.ระบบ ..... เฟส ..... สาย ระยะทาง ..... เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ..... ตร.มม.ระบบ ..... เฟส ..... สาย ระยะทาง ..... เมตร
- พาดเฟสเพิ่มสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม. จนวน 1 สาย ระยะทาง 80 เมตร

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 11,981.93 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์)

- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยืนราคา 90 วัน

กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน ..... บาท (.....)

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบูรณ์)
หผ.บต.กฟส.อ.บค.
4 ก.ค. 62

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ 1816/2562

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพินิต ธนานพงศ์)
ผจก.กฟส.อ.บค.
- 5 ก.ค. ๒๕๖๒

แจ้งค่าใช้จ่าย
ขบต 1816/2562
ลว. 5/ก.ค./62

Scanned with CamScanner