การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.บต.กฟส.อ.บค. ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.

เลขที่ วันที่ 22 ส.ค. 2562

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- นาย ดำรงศักดิ์ สุขกิจ

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง 120000869612 ลว. 30 ก.ค. 2562 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 1 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 120 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 263 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ.
- พีอีเอ 24-010052 สถานที่ติดตั้งใกล้ปากทางเข้าเกาะขนมจีน
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาคอร.ขนาด 9 , 12 เมตร จำนวน 4 , 1 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนา 50 ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 143 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
-

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 56,391.40 บาท (ห้าหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์)

- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยืนราคา 90 วัน

กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ( )

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบูรณ์)
หผ.บต.กฟส.อ.บค.
22 ส.ค. 62

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ 1326/2562

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เลขคำร้อง 00.2327
ลว. 26 ส.ค. 62

(นายพินิต ธนานพงศ์)
ผจก.กฟส.อ.บค.
๒ ๖ ส.ค. ๒๕๖๒

Scanned with CamScanner