



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หม.บต.กฟส.อ.บค.

ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.

เลขที่

วันที่ - 9 ส.ค. 2562

เรื่อง

การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- นาย วิจารย์ เอี่ยมศิริ

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง 120000865678 ลว. 15 ก.ค. 2562 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 6 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 520 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 600 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.
- พีโอ 62-147258 สถานที่ติดตั้งโกล์บ้านทรงไทย
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ เฟส ขนาด แอมป์ จำนวน เครื่อง ซึ่งให้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาเคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 2 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 80 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 42,233.44 บาท (สี่หมื่นสองพันสองร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบสี่สตางค์)

- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 90 วัน

กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการแล้ว

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ 2183/2562

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ได้แก่ บค. 2184

๓ 13 สค ๒๕๖๒

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบุญ)

หม.บต.กฟส.อ.บค.

๙ ส.ค. ๖๒

(นายพิณิต ชุมนพงศ์)
ผจก.กฟส.อ.บค.

๑๓ สค ๒๕๖๒