



ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.

วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๒

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- นางอารีย์ คะประภา

ตามคำร้อง 120000881593 ลว. 2 ก.ย. 2562 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 120 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 131 เมตร

- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 50 เควี.เอ.

- ทิวอิ 58-008465 สถานที่ติดตั้งใกล้หมู่บ้านรัตนธรรณี

- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย

- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง

ซึ่งให้อยู่กับที่อยู่อาศัย

– ปักเสาคอ.ขนาด	9	เมตร	จำนวน	1	ตัน
– พาดสายอลูมิเนียมขนาด	50	ตร.มม.ระบบ	3	เฟส 4	สาย ระยะทาง 11 เมตร
– พาดสายอลูมิเนียมขนาด		ตร.มม.ระบบ		เฟส	สาย ระยะทาง เมตร
– รื้อถอนเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ตัน (นำกลับมาใช้งาน)					

- ผู้ใช้ลงทุนเป็นเงิน 21,492.66 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทหกสิบหกสตางค์)
- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 90 วัน
กฟผ.ลงทุนเป็นเงินบาท (.....)
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบูรณ์)

หน.บต.กฟส.อ.บค.

20 T. 4. 62

សំណុំរឿង ២៦៣១

an. 2014.2562

(นายพนิต ฐานานพงศ์)
ผจก.กฟส.อ.บค.

២០ ក.ប. ២៥៦២