การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.บต.กฟส.อ.บค. ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.

เลขที่ วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๒

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- นางฉันท์ชนก สำแดงฤทธิ์

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง 120000877491 ลว. 21 ส.ค. 2562 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 8 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 300 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 332 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 10 เควีเอ.
- พีอีเอ 41-006197 สถานที่ติดตั้งใกล้บ้านกำนันคุ้ม
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาคอร.ขนาด 8 เมตร จำนวน 2 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 32 เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
-

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 16,427.70 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์)
- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยืนราคา 90 วัน

กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ( )

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบรูณ์)
หผ.บต.กฟส.อ.บค.
20 ก.ย. 62

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ 2628/ 2562

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

แจ้งคำขอฯ ผ่าน บค. 2629
ลว 20 ก.ย. 2562

(นายพินิต ธุนานพงศ์)
ผจก.กฟส.อ.บค.
๒๐ ก.ย. ๒๕๖๒

Scanned with CamScanner