



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หมด.บต.กฟส.อ.บค. ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.  
เลขที่ วันที่ ๗ ต.ค ๖๕๖๓  
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- บั๊กเสาะแซมไลน์ นายทินกร เขียวขำ

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง 120000889807 ลว. 24 ก.ย 2562 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น หมด.บต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 1 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 90 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 90 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 50 เควีเอ.
- พีโอ 39-000310 สถานที่ติดตั้งใกล้ปากทางเข้าวัดเสม็ดเหนือ
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 3 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บั๊กเสาะเคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 4,951.00 05 บาท ( สี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทห้าสตางค์ )
- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 90 วัน
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ( )
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ ๒๙๙๓/๒๕๖๒

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงนาม) (ลงนาม)  
ผจก.กฟส.อ.บค.  
๒๕ ต.ค. ๒๕๖๓

เจ้าพนักงาน

บค. ๒๙๙๔ ลว. ๒๕๖๒

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบุญ)  
ผจก.กฟส.อ.บค.