



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.บต.กฟส.อ.บค. ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.
เลขที่ _____ วันที่ ๒๐ พค. ๒๕๖๓
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- พาดเฟสเพิ่ม นาย ประจวบ เพชรอินทร์

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง 120000948707 ลว. 05 พ.ค. 2562 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น หน.บต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ 86/1 ม.5 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 880 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 1050 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด - เควีเอ.
- พีโอ 38-009627 สถานที่ติดตั้งใกล้ บ้านปรากการ
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 3 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
ซึ่งให้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคร.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด _____ ตร.มม.ระบบ _____ เฟส สาย ระยะทาง _____ เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด _____ ตร.มม.ระบบ _____ เฟส สาย ระยะทาง _____ เมตร
- พาดเฟสเพิ่มสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง 170 เมตร

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)

- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 90 วัน

กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน 23,729.83 บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสิบสามบาทถ้วน)

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ ๓๐๑๕๕
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัญชา ชุนหะศรี)
ผจก.กฟส.อ.บค.

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบุญ)
หน.บต.กฟส.อ.บค.
20 พ.ค. ๖3