



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หนบ.บด.กฟส.อ.บค. ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.
เลขที่ _____ วันที่ 13 มี.ค. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- นายดิเรก ภาคกุล

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง 120000929280 ลว. 28 ก.พ. 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น หนบ.บด.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ 1 ถ.บางคล้า-แปลงยาว ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 340 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 360 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 250 เควีเอ.
- พีโอ 29-003396 สถานที่ติดตั้งใกล้ หมู่บ้านสุขสมบูรณ์
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 3 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 20 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด _____ ตร.มม.ระบบ _____ เฟส _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 50% บาท (_____)

- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 90 วัน

กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน 17,178.49 บาท (_____)

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2-บค.(บด.)/ 1042/ 9563

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัญชา ชุนหะศรี)

ผจก.กฟส.อ.บค.

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบูรณ์)

หนบ.บด.กฟส.อ.บค.

13 มี.ค. ๖3