



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.ต.กฟส.อ.บค. ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.
เลขที่ _____ วันที่ 06 ก.พ. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- นางนงนภัส เดชะองอาจ

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง 120000919927 ลว. 28 ม.ค.2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผ.บ.ต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ 60/7 หมู่ที่ 1 ต.ท่าทองกลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 510 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 595 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ.
- พีโอเอ 60-030216 สถานที่ติดตั้งใกล้บ่อตะพาน
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาเคอร์.ขนาด 8 เมตร จำนวน 3 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 85 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด _____ ตร.มม.ระบบ _____ เฟส _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดคืนราคา 90 วัน
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน 30,424.16 บาท (_____ สามหมื่นสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทสิบหกสตางค์ _____)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบูรณ์)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.บค.

6 ก.พ. 63

ที่ ก.2-บค.(บ.ต.)/ 112/2563

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัญชา ชุนหะศรี)

ผจก.กฟส.อ.บค.

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๓