



ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.

วันที่ 06 ก.พ. 2563

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- นายวันชัย สุจารุงค์

ตามคำร้อง 120000916839 ลง. 15 ม.ค. 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟผ.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ 17 ถนนบางคล้า-แปลงยาว ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 190 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 375 เมตร

- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 250 ควीเอ.

- ทิวเอ 38-018992 สถานที่ติดตั้งใกล้สหกรณ์เกษตรบางคล้า

- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย

- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

ซึ่งให้อยู่กับที่อยู่อาศัย

– บักเสาคอร์.ขนาด	9	เมตร	จำนวน	5	ตัน
– พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนหนา	50	ตร.มม.ระบบ	1 เฟส 2	สาย ระยะทาง	185 เมตร
– พาดสายไฟฟ้าสาธารณะขนาด		ตร.มม.ระบบ	เฟส	สาย ระยะทาง	เมตร

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

6 П. 42. 63

୧) ମି.ମ. ଶ୍ରୀମତୀ