การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.บต.กฟส.อ.บค. ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.

เลขที่ _____ วันที่ 16 ธ.ค. 2562

เรื่อง การขยายระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- นางสาวสุทิศา สกุลรตนันท์

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง 120000903744 ลว. 15 พ.ย. 2562 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่2 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 260 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 313 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ.
- พีอีเอ 45 - 016034 สถานที่ติดตั้งใกล้ บ้านหมู่กลาง
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาคอร.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 53 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด _____ ตร.มม.ระบบ _____ เฟส _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร
- _____

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 10,468.24 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบสี่สตางค์)

- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยืนราคา 90 วัน

กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบรูณ์)
หผ.บต.กฟส.อ.บค.

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ 3402/2562

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

แจ้งศักยภาพ เลขที่ บค. 3403

(นายบัญชา ชุณหะศรี)
ผจก.กฟส.อ.บค.
๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๒

สแกนด้วย CamScanner