



ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.

วันที่ 16 ธ.ค. 2562

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อบค.- นายพรสิทธิ์ เสน่หา

ตามคำร้อง 120000904338 ลว. 19 พ.ย. 2562 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.ทฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ซื้อขายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 4 ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

- ระยะทางจากจุดซื้อขายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 270 เมตร ขายเขตแล้วเสร็จประมาณ 633 เมตร

- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ.

- พีโอ 42 - 010059 สถานที่ติดตั้งใกล้ ซอยโคขุน

- ในการขายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย

- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

- บักเสาคอ.ขนาด	8	เมตร	จำนวน	14	ตัน
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด	50	ตร.มม.ระบบ	1 เฟส 2	สาย ระยะทาง	363 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด		ตร.มม.ระบบ	เฟส	สาย ระยะทาง	เมตร

ผู้ให้ไฟลงทุนเป็นเงิน 128,200.68 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทหกสิบแปดสตางค์)
- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 90 วัน
กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบบำรุง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบูรณ์)

หน.บต.กฟส.อ.บค.

מס' 3406

16 S. P. 62

ผจก.กฟส.อ.บค.

૧૭ વી.પી. ૨૬/૭/૨૦