



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก
เลขที่
เรื่อง

งปส.ศบค.บค.

ถึง ผจก.ศบค.กฟส.บค.

วันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๕

การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บค.- น.ส. ประไพพิศ คงวัฒนะ

เรียน ผจก.ศบค.กฟส.บค.

ตามคำร้อง 120001145331 ลว. 7 ม.ค. 2565 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น งปส.กฟส.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ 88/3 ม.6 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 300 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 300 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ.
- พีโอ 63-018240 สถานที่ติดตั้งใกล้ร้านค้าศิริภินท์
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 3 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
ซึ่งขึ้นอยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บั๊กเสาคอร์ ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ตร.มม. ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.มม. ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- พาดเฟสเพิ่มสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง 300 เมตร

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน บาท (.....)

- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดคืนราคา 90 วัน

กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน 37,525.88 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทแปดสิบแปดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสาธุทธิ์ เทพภิรมย์)

พง.7 งปส.กฟส.บค.

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๕

ที่ ก2 บคจ.ฉช.บค.งปส./๒38/2565

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายฐานเอก เสนามนต์
ผจก.ศบค.กฟส.บค.
25 ม.ค. 2565