



เรียน ผจก.ศบค.กฟส.บค.

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ 29/2 ม.5 ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 120 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 120 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 ควีเอ.
- พีโอเอ 60-004887 สถานที่ติดตั้งใกล้สะพานคลองสองสลึง
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 3 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาคอ.ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ตร.ม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.ม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- พาดเฟสเพิ่มสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.ม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง 120 เมตร

ผู้ให้ฟองทุนเป็นเงิน บาท (.....)

- (รวมภาษี 7 % ให้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 90 วัน
- กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน 17,530.95 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก2 บคจ.ฉช.บค.งปส. / 226 / 2565

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายฐานเอก เสนามบตรี)
ผจก.ศบค.กฟส.บค.

(นายสำฤทธิ์ เทพภิรมย์)

พชง.7 งบส.กฟส.บค.