



จาก งบส.ศบค.บค. ถึง ผจก.ศบค.กฟส.บค.
 เลขที่ _____ วันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บค.- ไฟ คฟม. นาย ดำเนิน บัวลพ

เรียน ผจก.ศบค.กฟส.บค.

ตามคำร้อง 120001140543 ลว. 17 ธ.ค. 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น งบส.ศบค.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ 89/2 ม.4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
 - ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 230 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 250 เมตร
 - สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควี.อ.
 - พีโอ 42-005918 สถานที่ติดตั้งใกล้บ้านนายวิเชียร
 - ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
 - ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมจำนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 20 เมตร
- พาดสายไฟฟ้าสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร

[illegible]

- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 90 วัน
- กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน 13,579.81 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสำฤทธิ์ เทพภิรมย์)
พว.7 จบส.กฟส.บค.

ที่ ก2 บคจ.ฉท.บค.งบส./225/2565

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายฐานเอก เสนามนตรี)
ผจก.ศบค.กฟส.บค.