



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก

เลขที่

เรื่อง

งบส.ศบค.บค.

ถึง ผจก.ศบค.กฟส.บค.

วันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕

การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บค.- ไฟ คพม. นาย บัณฑิต มัติโก

เรียน ผจก.ศบค.กฟส.บค.

ตามคำร้อง 120001143974 ลว. 4 ม.ค. 2565 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น งบส.ศบค.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ 53/12 ม.1 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 600 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 610 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 50 เควี.เอ.
- พีโอเอ 45-030914 สถานที่ติดตั้งใกล้เทศบาลตำบลปากน้ำ
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 7 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาเคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 10 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน บาท ()

- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 90 วัน

กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน 12,984.51 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบบัดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสำฤทธิ์ เทพภิรมย์)
พชง.7.งบส.กฟส.บค.

ที่ ก2 บคจ.ชช.บค.งบส./224 /25๖๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายฐานเอก เสนามนตรี)

ผจก.ศบค.กฟส.บค.