



เรียน ผจก.ศบค.กฟส.บค.

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ 90/2 ม.2 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 1050 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 1125 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควี.เอ.
- พีโอเ 48-003476 สถานที่ติดตั้งใกล้ปากทางเข้า อ. คลองเขื่อน
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
ซึ่งให้อยู่กับที่อย่าอาศัย

- บั๊กเสาคอระขนาด 8 เมตร จำนวน 2 ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 75 เมตร

- พาดสายไฟฟ้าสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง เมตร

- บั๊กเสาดอมมือ .25x.25x.4.50 เมตร จำนวน 2 ต้น

- บั๊กเสาดอมมือ .30x.30x.4.50 เมตร จำนวน 1 ต้น

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน บาท ()

- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดคืนราคา 90 วัน

กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน 31,180.33 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทสามสิบสามสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก2 บคจ.จข.บค.งปส. / 239/2565
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายฐานเอต เสนามนตรี)

ผจก.ศบค.กฟส.บค.

25 21.1. 2565

(นายสำฤทธิ์ เทพภิรมย์)
พขง.7 งบส.กฟส.บค.