



จาก งบส.กฟส.บค. ถึง ผจก.ศบค.กฟส.บค.
 เลขที่ _____ วันที่ ๑๔ กพ. ๒๕๖๕
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บค.-ย้ายเสานางบังอร บางประเสริฐ

เรียน ผจก.ศบค.กฟส.บค.

ตามคำร้อง 120001156344 ลว. 7 ก.พ. 2565 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ศบค.งบส.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.4 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด เควีเอ.
- พีโอเอ สถานที่ติดตั้งโถ้ว
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ เฟส ขนาด แอมป์ จำนวน เครื่อง
ซึ่งให้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บั๊กเสาคอร์ขนาด 12.2 เมตร จำนวน 2 ต้น
- บั๊กเสาดมมือขนาด .36X.36X4.50 เมตร จำนวน 2 ต้น
- ร้อยถอนเสาคอร์ขนาด 12.2 เมตร จำนวน 1 ต้น (คืนคลัง)
- ร้อยถอนดมมือ .36X.36X4.50 เมตร จำนวน 1 ต้น (คืนคลัง)

ผู้ใช้ลงทุนเป็นเงิน 73,336.60 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบหกบาทหกสิบสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดเป็นราคา 90 วัน

- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท (.....)
 ซึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสำฤทธิ์ เทพภิรมย์)

พชง.7 งบส.กฟส.บค.

ที่ ก2 กฟส.บค.(งบส.) / 48512565

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(b) (5) DPP, (b) (7)(C)

291 5310.18 / 8595

22.15/02/65