



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก
เลขที่
เรื่อง

งปส.ศบค.บค.

ถึง ผจก.ศบค.กฟส.บค.

วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๕

การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บค.- ไฟคฟม. น.ส.วิลันดา มาฤทธิ

เรียน ผจก.ศบค.กฟส.บค.

ตามคำร้อง 120001158485 ลว. 11 ก.พ. 2565 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น งปส.ศบค.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ 32/9 หมู่บ้านหนองโพรง ม.3 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 340 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 357 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 50 เควีเอ.
- พิวเอ 25-006317 สถานที่ติดตั้งใกล้หมู่บ้านเกษมปารัตวิล
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งไว้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บั๊กเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 17 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด 15(45) ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 17 เมตร

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน

บาท ()

- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)

กำหนดยื่นราคา 90 วัน

กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน

14,951.87

บาท ()

หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสำฤทธิ์ เทพภิรมย์)

พช.7 งปส.กฟส.บค.

ที่ ก2 บคจ.ชช.บค.งปส. ๗๖๐/25๖5

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายฐานันท์ เสนานนท์)

ผจก.ศบค.กฟส.บค.