



จาก งบส.ศบค.บค. ถึง ผจก.ศบค.กฟส.บค.
 เลขที่ _____ วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๕
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บค.- ไฟคฟม. น.ส.จิตลดา ชะโลธร

เรียน ผจก.ศบค.กฟส.บค.

ตามคำร้อง 120001155230 ลว. 3 ก.พ. 2565 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น งบส.สบค.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ 5 ม.2 ต.บางโรง อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 260 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 303 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควี.เอ.
- พิวเอ 47-004122 สถานที่ติดตั้งใกล้ ประตูระบายน้ำบางโรง
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟผ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- จึงขออยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|-------------------------------|----|-------------|---------|-------------|---------|
| - ปีกเสาคอร์ขนาด | 12 | เมตร | จำนวน | 1 | ตัน |
| - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนหนา | 50 | ตร.มม. ระบบ | 1 เฟส 2 | สาย ระยะทาง | 43 เมตร |
| - พาดสายไฟฟ้าสาธารณะขนาด | | ตร.มม. ระบบ | เฟส | สาย ระยะทาง | เมตร |

ค่าใช้จ่ายลงทุนเป็นเงิน บาท ()

- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 90 วัน
- กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน 23,352.43 บาท (สองหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบสองบาทสี่สิบสามสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

Spini

(นายสำฤทธิ์ เทพภิรมย์)
พชง.7 จบส.กฟส.บค.

ที่ ก2 บคจ.จท.บค.งบส. 459/2565

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางฐานเอก / เมฆาณภตริ)
มจร.สพค.กฟส.บค.