



จาก งบส.ศบค.บค. ถึง ผจก.ศบค.กฟส.บค.
 เลขที่ _____ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๕
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บค.- ไฟดพม. นายทวิช ช่วงจัน

เรียน ผจก.ศบค.กพล.บค.

ตามคำร้อง 120001166783 ลว. 8 มี.ค. 2565 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น งบส.คบค.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ 85 ม.5 ต.บางโรง อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 250 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 505 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควี.อ.
- พีโอ 36-004256 สถานที่ติดตั้งใกล้ขอบบ้านร่มเย็น
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- จึงให้อยู่กับที่อย่าคัดย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------|---------|-------------|----------|
| - บั๊กเสาคอร์.ขนาด | 12 | เมตร | จำนวน | 1 | ตัน |
| - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนหนา | 50 | ตร.มม.ระบบ | 1 เฟส 2 | สาย ระยะทาง | 255 เมตร |
| - พาดสายไฟสาธารณะขนาด | | ตร.มม.ระบบ | เฟส | สาย ระยะทาง | เมตร |

ค่าใช้จ่ายลงทุนเป็นเงิน บาท (.....)

- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 90 วัน
กฟผ. ลงทุนเป็นเงิน 47,858.84 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสำฤทธิ์ เทพภิรมย์)
พชง.7 จบส.กฟส.บค.

ที่ ก2 บคจ.จท.บค.งบส. 846/2565

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(continued from page 10)