



งบส.ศบค.บค.

ผจก.ศบค.กฟส.บค.

วันที่

- ୧ ଭା.ପ. ଶେଷ

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่ายกฟส.บค.-นายประทวน มุ่งแผ่กลาง

ตามคำร้อง 120001172599 ลว. 23 มี.ค. 2565 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น งบต.กฟส.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 160 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 180 เมตร

- สายที่พาดอยู่ในสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 50 เควี.เอ.

- ทีโอเอ 45-024464 สถานที่ติดตั้งใกล้แยกไปแดงสวนประจักษ์

- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย

- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

ซึ่งให้อยู่กับที่อยูอาศัย

- บั๊กเสาคอร์.ขนาด _____ 9 เมตร จำนวน _____ 1 _____ ต้น

- ทาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ _____ 1 เฟส _____ 2 สาย ระยะทาง _____ 20 เมตร

- ทาดสายไฟสาธารณะขนาด _____ ตร.มม.ระบบ _____ เฟส _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร

ผู้ให้ฟลททุนเป็นเงิน 15,055.83 บาท ()
 - (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดคืนราคา 90 วัน
 กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()
 จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

(นายสำฤทธิ์ เทพภิรมย์)

พทง.7 งบต.กฟล.บค.

หน้า ๑๓๕๓๑๐.๑๘/๑๗๘.๑๓.๑๘๘๘

Organism / environment
concordance.