



เรียน ผจก.ศบค.กฟล.บค.

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ 57 ม.6 ต.คลองเจียน อ.คลองเจียน จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 200 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 830 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 กิโลวัตต์
- พีโอ 57-001635 สถานที่ติดตั้งโถ้วไฟฟ้าคลองเจียน
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ให้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 3 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอ.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด _____ ตร.มม.ระบบ _____ เฟส สาย ระยะทาง _____ เมตร
 - พาดสายไฟสาธารณะขนาด _____ ตร.มม.ระบบ _____ เฟส สาย ระยะทาง _____ เมตร
 - พาดเฟลเพิ่มสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.จำนวน 1 สายระยะทาง 40 เมตร
 - พาดเฟลเพิ่มสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.จำนวน 2 สายระยะทาง 590 เมตร
 ผู้ใช้ฟูลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)
 - (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 90 วัน
 กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน 87,697.80 บาท (_____ แปรทหมี่เจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์ _____)
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก2 บคจ.ฉช.บค.งบส. 1006/2565

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสำฤทธิ์ เทพภิรมย์)
พชง.7 จบส.กฟส.บค.

(นางสาวนงน พานิชกุล)
นางสาวนงน พานิชกุล